



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 8
(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 16
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица**

№ 28-023/16

По адресу/адресам: 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 20.01.2016 г. № 260/P

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (МАОУ «Лицей № 11»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (с 15 по 19 февраля 2016 г.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАОУ «Лицей № 11» В.О. Потатуева

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

15.02.2016 г. 10-30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Белобров Влас Федорович - государственный инспектор Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору;

Водолажская Галина Васильевна - государственный инспектор Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МАОУ «Лицей №11» В.О. Потатуйева

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


1. Ответственный за электрохозяйство не прошел периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора. Нарушен п.1.4.19, 1.4.28 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г., регистрационный № 4145 (далее - ПТЭЭП).
2. Электроустановки не укомплектованы в достаточном количестве испытанными защитными средствами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. Нарушен п.1.7.3, 2.2.21 ПТЭЭП.
3. Не ведется оперативный журнал. Нарушен п.1.8.9, 1.5.21 ПТЭЭП.
4. Не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании. Нарушен п.1.8.9 ПТЭЭП.
5. Отсутствует однолинейная схема электроснабжения в помещении РУ-0,4 кВ. Нарушен п.1.8.6 ПТЭЭП.
6. Электротехнический персонал не прошел периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках. Нарушен п.1.2.2, 1.4.19 ПТЭЭП.
7. На лицевой стороне щитов сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования, номера, соответствующие диспетчерскому наименованию, однолинейные схемы, значения номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников подключенных через них. Нарушен п.2.12.5 ПТЭЭП.
8. На дверях РУ-0,4 кВ не выполнены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. Нарушен п.2.2.20 ПТЭЭП.
9. Ответственным за электрохозяйство не установлены сроки очистки электрооборудования с учетом местных условий. Нарушен п.2.2.20 ПТЭЭП.
10. Загрязнено и запылено электрооборудование РУ-0,4 кВ. Нарушен п.2.2.17 ПТЭЭП.
11. На рукоятках управления выключателей РУ-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включено", "Отключено"). Нарушен п. 2.2.14 ПТЭЭП.
12. На открыто проложенных кабелях отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, наименования линии. Нарушен п.2.4.5 ПТЭЭП.
13. Не проведены профилактические испытания электрооборудования до 1000 В. Нарушен п. 1.2.2, 2.2.38, прил. № 3 ПТЭЭП.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжения о проведении плановой, выездной проверки №260/Р от 20.01.2016г.
- Предписание №28-023/16 от 19.02.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  /Белобров В.Ф./


Дата и время проведения проверки:  /Водолажская Г.В./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Директор МАОУ «Лицей №11» В.О. Потатуева

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" февраля 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54

E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

Приложение к акту проверки

№ 28-023/16 от 19.02.2016 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 28-023/16

г. Ростов-на-Дону

(место составления)

19.02.2016 г.

(дата составления)

г. Ростов-на-Дону

(место выдачи)

19.02.2016 г.

(дата выдачи)

МАОУ «Лицей №11»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)

Директор МАОУ «Лицей №11»

Потатueva В.О.

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Мною государственным инспектором Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Белобровым Власом Федоровичем в результате проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 января 2016 г. № 260/Р «О проведении плановой выездной проверки МАОУ «Лицей №11» выявлены факты нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1	Ответственный за электрохозяйство не прошел периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора.	п.1.4.19, 1.4.28 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г., регистрационный № 4145 (далее - ПТЭЭП)	15.04.2016г.
2	Электроустановки не укомплектованы в достаточном количестве испытанными защитными средствами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	п.1.7.3, 2.2.21 ПТЭЭП	15.04.2016г.
3	Не ведется оперативный журнал.	п.1.8.9, 1.5.21 ПТЭЭП	15.04.2016г.
4	Не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п.1.8.9 ПТЭЭП	15.04.2016г.
5	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения в помещении РУ-0,4 кВ.	п.1.8.6 ПТЭЭП	15.04.2016г.
6	Электротехнический персонал не прошел периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	п.1.2.2, 1.4.19 ПТЭЭП	15.04.2016г.
7	На лицевой стороне щитов сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования, номера, соответствующие диспетчерскому наименованию, однолинейные схемы, значения номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников подключенных через них.	п.2.12.5 ПТЭЭП	15.04.2016г.
8	На дверях РУ-0,4 кВ не выполнены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п.2.2.20 ПТЭЭП	15.04.2016г.
9	Ответственным за электрохозяйство не установлены сроки очистки электрооборудования с учетом местных условий.	п.2.2.20 ПТЭЭП	15.04.2016г.
10	Загрязнено и запылено электрооборудование РУ-0,4 кВ.	п.2.2.17 ПТЭЭП	15.04.2016г.

11	На рукоятках управления выключателей РУ-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включено", "Отключено").	п. 2.2.14 ПТЭЭП	15.04.2016г.
12	На открыто проложенных кабелях отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, наименования линии.	п.2.4.5 ПТЭЭП	15.04.2016г.
13	Не проведены профилактические испытания электрооборудования до 1000 В.	п. 1.2.2, 2.2.38, прил. № 3 ПТЭЭП	15.04.2016г.

1. На основании части 1 статьи 17 Федерального закона 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить заместителю руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, тел./факс 290-88-78/227-95-14 уведомление об исполнении предписания.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

2. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в письменной форме возражение в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Предписание от 19.02.2016 г. № 28-023/16 составлено на 4 страницах в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
Ростовского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора



В. Ф. Белобров

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

директор МАОУ «Лицей №1» Лебашнев Алексей
(должность, ФИО)

«19» сентября 2016 г.

(подпись)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

г. Ростов-на-Дону

(подпись)

г. Ростов-на-Дону

(подпись)

19.02.2016 г.

(подпись)

19.02.2016 г.

(подпись)

МАОУ «Лицей №1»

(подпись)

(подпись)

Директор МАОУ «Лицей №1»

Попатусова В.О.

(подпись)

Мною государственным инспектором Ростовского территориального отдела по государственному экологическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Белобровым Власом Федоровичем в результате проверки проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 января 2016 г. № 260/Р «О проведении плановой выездной проверки МАОУ «Лицей №1» выявлены факты нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)**

**Управление по Ростовской и Волгоградской областям и Республике
Калмыкия**

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214 «а» тел. 8 (863) 269-51-59

г. Ростов-на-Дону,
ул. Верхненольская, 8
(место составления акта)

“ 16 ” марта 20 16 г.
(дата составления акта)
10 ч 00 мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 000022

“ 24.02 -16.03 ” 20 16 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольская, 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Юрия Сергеевича Автонова
№ 000022 от 25.01.2016г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Лицей № 11»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 дней/15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и
Республике Калмыкия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) директор МАОУ Лицей №11 Потатуева Валентина Олеговна 24.02.2016г. 10ч.
00мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора
Бабенко Владимир Владимирович; государственный инспектор отдела контроля и надзора в области
карантина растений и семеноводства Зотов Михаил Вадимович; старший государственный инспектор
отдела ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры Каменцева Ольга Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ Лицей №11 Потатуева Валентина
Олеговна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Отделом ветеринарного контроля и надзора:

с 24.02.2016г. по 16.03.2016г. по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Верхнелыжная, 8, в ходе проведения Управлением Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ в сфере закупки, хранения, переработки, транспортировки продукции животного происхождения не выявлено.

Отделом карантина растений и семеноводства:

в области семеноводства: не выявлено.

нарушения в области карантина растений: не выявлено.

нарушения основных требований к зерну процессов производства, хранения, перевозки, и реализации и утилизации: не выявлено.

Отделом ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры :

Старшим государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры, Каменцевой Ольгой Михайловной на основании распоряжения заместителя Руководителя Управления № 000022 от 25.01.2016г., проведена выездная плановая проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении муниципального автономного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в сфере приобретения, хранения и оборота рыбы и рыбной продукции.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении МАОУ «Лицей № 11» города Ростова-на-Дону нарушений ветеринарного законодательства в сфере обращения оборота рыбы и рыбной продукции не выявлено.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

2

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

3

■ нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: уставные документы, договора.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Бабенко В.В.

Зотов М.В.

Каменцева О.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МАОУ «Лицей № 11» Затайлова В.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » 03 20 16 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Государственная инспекция труда в Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

344019, Ростовская область г.
Ростов-на-Дону,
ул.Верхненольная, д.8
(место составления акта)

« 02 » марта 201 6 г.

(дата составления акта)

12:00:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2.1.9-16

По адресу/адресам: 344019, Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул.Верхненольная, д.8
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 01.02.2016 № 2.1.9-16
Руководителя государственной инспекции труда – Главного государственного инспектора труда
в Ростовской области Федянина Н.Д.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАОУ лицей №11 Естественнотехнический

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ - ” - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

“ - ” - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 50 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Потатуева Валентина Олеговна, директор

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Вдовик В.И., Государственный инспектор труда

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Потатиева Валентина Олеговна, директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки: установлено, заработная плата на предприятие выплачивается
своевременно 2 раза в месяц, специальная оценка условий труда проведена 05.09.2012г., график
отпусков разработан, иностранные граждане, инвалиды и лица моложе 18 лет на предприятии не
работают, разработан ежегодный перечень мероприятий на 2016 г. по улучшению условий и
охраны труда в организации, реализация которых осуществляется за счет средств работодателя,
техническая документация, документы по охране труда разработаны в полном объеме.

Приказом создана комиссия по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в
составе трех человек.

Согласно п. 2.1.2 Постановления №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций» все принимаемые на работу лица, а
также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций,
выполняющие работы на выделенном участке должны проходить в установленном порядке
вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого
приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

Дерябина Валентина Васильевна была принята на должность лаборанта 02.10.2015г. Приказ
о приеме на работу №53-к от 02.10.2015г. В нарушение данного пункта вводный инструктаж
Дерябина Валентина Васильевна прошла 02.12.2015г. о чем свидетельствует соответствующая
запись в журнале вводного инструктажа.

Согласно п. 2.1.4 Постановления №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций» первичный инструктаж на рабочем
месте должен проводиться до начала самостоятельной работы: со всеми вновь принятыми в
организацию работниками.

Дерябина Валентина Васильевна была принята на должность лаборанта 02.10.2015г. Приказ
о приеме на работу №53-к от 02.10.2015г. В нарушение данного пункта первичный инструктаж на
рабочем месте Дерябина Валентина Васильевна прошла 02.12.2015г. о чем свидетельствует
соответствующая запись в журнале инструктажа на рабочем месте.

Выявленные нарушения образует состав административного правонарушения
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): Указанные несоответствия не
выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Указанные факты не установлены

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)
Вдовик В.И.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Потатуева Валентина Олеговна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

“ 2 ” 03 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344022, г. Ростов-на-Дону
ул. Нижнебульварная, 29
тел. 263-87-67, факс 295-05-93

ПРЕДПИСАНИЕ № 2.1.9 - 16

«02» марта 2016 г.

г.Ростов-на-Дону,

(место составления предписания)

Государственная инспекция труда в
Ростовской области,

ул.1-ой конной армии, 15а

наименование муниципального образования,
субъекта РФ)

Кому Потатуева Влентина Олеговна МАОУ лицей №11 Естественнoнаучный

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя))

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства,

структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года № 324,

Обязываю устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Срок выполнения (указывается дата выполнения для каждого требования)
----------	--	---

1	Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке должны проходить в установленном порядке вводный инструктаж. П. 2.1.2 Постановления №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»	15.03.2016
2	Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться до начала самостоятельной работы: со всеми вновь принятыми в организацию работниками. П. 2.1.4 Постановления №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».	15.03.2016

лица, вручившего предписание)

в срок до «15» марта 2016 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение!!!

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден Начальник МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону»

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Потатуева В.О. 02.03.2016г.

Подпись должностного лица,
составившего предписание

Государственный инспектор труда

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

Вдовик В.И. 02.03.2016 г.

дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил Директор МАОУ лицей №11 Естественнoнаучный

(фамилия, инициалы работодателя

Потатуева В.О. 02.03.2016г.

(его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения

предписания, подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте -

фамилия, инициалы адресата, дата

и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)),

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции труда в Ростовской области или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание _____

Государственный инспектор труда _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)



Вдовик В.И. 02.03.2016 г.

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

Государственный инспектор труда _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

Вдовик В.И.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года № 51-02, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2002 года № 122-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации по труду и занятости», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2004 года № 324,

Обязаны устранить нарушения трудового законодательства в ниже перечисленных трудовых актах, создающих нормы трудового права:

№	Нарушения требований по устранению нарушений трудового законодательства в трудовых актах, создающих нормы трудового права	Срок выполнения
№	и/л нарушения трудового законодательства в трудовых актах, создающих нормы трудового права	Срок выполнения

Управление образования города Ростова-на-Дону
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Ростова-на-Дону

«Лицей № 11»

344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Верхнениольная, 8
тел.: (863) 251-54-54
факс: (863) 251-52-01

№ 104 " 14 " мар 20 16

на № _____ от _____

В Государственную

инспекцию труда

в Ростовской области

инспектору Вдовик В.И.

Директора МАОУ

«Лицей № 11»

Потатуевой В.О.

Объяснительная

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства, проведенной в период с 24 февраля по 02 марта 2016г, выявлены административные правонарушения администрацией лица: все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, должны проходить в установленном порядке инструктаж (п.2.1.2 Постановления №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»). Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться до начала самостоятельной работы со всеми вновь принятыми в лицей работниками. Инструктаж с техперсоналом проведен, нарушение устранено согласно плану 15.03.2016г.

15.03.2016г.

Директор МАОУ «Лицей № 11»



Потатуева В.О.

приним. Вдовик В.И.
Внф -

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ЛИЦЕЙ №11»

344019, Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону
ул. Верхненькая, 8
ОГРН 1026104147299
ИНН/КПП 6167021030/616701001

тел. (863) 251-54-54
факс (863) 251-52-01
e-mail licey@sch11.ru


Исх. № 54/1 «15» __03__2016 г

Вх. № ____ «__» ____20__ г

**План устранения выявленных нарушений
по предписанию № 2.1.9-16 от 02 марта 2016 г.**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Срок устранения	Выполнение
1	Все принимаемые на работу лица, а так же командированные в организацию работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке должны проходить в установленном порядке вводный инструктаж. П.2.1.2 Постановления №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»	15.03.2016	Ответственная за технический персонал Зам. директора по АХЧ Сагайдачная С.Ю.
2	Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться до начала самостоятельной работы: со всеми вновь принятыми в организацию работниками. П.2.1.4 Постановления № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки требований охраны труда работников организаций»	15.03.2016	Ответственная за технический персонал Зам. директора по АХЧ Сагайдачная С.Ю.

Директор МАОУ «Лицей №11»



Потатуева В.О.

*принят 15.03.16
Вдовин С.В. Вд*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольская, 8
(место составления акта)

“ 06 ” мая 20 16
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица

№ 28-067/16

По адресу/адресам: 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольская, 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от
19.04.2016 г. № 2729/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Лицей № 11» (МАОУ «Лицей № 11»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (с 4 по 6 мая 2016 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАОУ «Лицей № 11» В.О. Потатиева

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

04.05.2016 г. 11-30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Белобров Влас Федорович - государственный инспектор Ростовского
территориального отдела по государственному энергетическому надзору:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае, привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАОУ «Лицей №11» В.О. Потатуева

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

пункты №№ 1-13 предписания 28-023/16 от 19.02.2016 г., срок исполнения которых истек 15.04.2016 г. выполнены в полном объеме.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжения о проведении плановой, выездной проверки №2729/Р от 19.04.2016 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:  /Белобров В.Ф./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ «Лицей №11» В.О. Потатуева

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" мая 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

"22"

06

20 16 г.

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 166-460

По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области главного государственного санитарного врача (заместителя) по Ростовской области Соловьева М.Ю. (Ковалева Е.В.) № 166-460 от 22.05.2016

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"01" 06 20 16 г. с 12 час. 10 мин. до 12 час. 10 мин. Продолжительность 10 мин.
"02" 06 20 16 г. с 8 час. 00 мин. до 9 час. 00 мин. Продолжительность 17 мин.

(заполняется в случае проведения проверки при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Потапова Валентина Александровна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Данилина И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Потапова Валентина Александровна, Потапова Валентина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 01.06.2016 с 12.00 до 12.10

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ворошиловский спуск, д. 10

из числа проверяемых лиц, имеющих право на
получение в установленном порядке документов, выданных
на основании постановления от 10.07.2016 г. № 252-П
от 10.07.2016 г. № 252-П, и выданных на
основании постановления от 10.07.2016 г. № 252-П.
Полученные документы, выданные на основании
постановления от 10.07.2016 г. № 252-П, и выданных на
основании постановления от 10.07.2016 г. № 252-П.
Полученные документы, выданные на основании
постановления от 10.07.2016 г. № 252-П, и выданных на
основании постановления от 10.07.2016 г. № 252-П.
Полученные документы, выданные на основании
постановления от 10.07.2016 г. № 252-П, и выданных на
основании постановления от 10.07.2016 г. № 252-П.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Данилина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

“25” 06 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Муниципальное казенное учреждение
«Управление казной города Ростова-на-Дону»

ул. Большая Садовая, 78,
г. Ростов-на-Дону, 344002,
e-mail: fond_rostov@mail.ru
т.: 240-24-71, 240-81-55

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА

На основании статей №№ 307.1, 309, 420 Гражданского Кодекса РФ, Решений Ростовской – на – Дону городской Думы от 21.06.2011 № 123 «О принятии «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ростова – на – Дону» и от 26.04.2011 № 100 «О принятии Положения «О порядке передачи в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности города Ростова – на – Дону», составлен акт:

Т.Н. Кочетовой – ведущим специалистом отдела взаимодействия, инвентаризации и контроля за использованием муниципального имущества Муниципальное казенное учреждение «Управление казной города Ростова-на-Дону»

(Ф.И.О., должность лица, составившего акт)

с участием

(Ф.И.О., должность лица, принимавшего участие в проверке)

в присутствии представителя МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» –

и.о. директора Ч. В. Терещенко

(Ф.И.О., должность присутствующих лиц)

Дата 27.10.2016 произвел проверку объекта муниципальной собственности

по адресу: ул. Верхнениольная, 8, лит. АА1А2А3

площадью 164,20 расположенного в (на): 1-й этаж

(подвал, цоколь, этаж)

на условиях договора безвозмездного пользования

(договора/распоряжения/свидетельства о гос. регистрации права ОУ/ МП)

договор № 100 от 09.01.2014 сроком действия до 31.12.2016

для использования под организацию школьного питания

договор оформлен с ООО «Оптима»

(наименование организации)

Проверкой установлено:

1. Вход в осуществляется: с главного/не с главного фасада: отдельный/общий

(ненужное вычеркнуть)

2. Наличие видов благоустройства: электроосвещение, отопление, хол./гор. водоснабжение, канализация

(ненужное вычеркнуть)

3. Фактический порядок использования (пользователь, осуществляемая деятельность, наличие/отсутствие нарушений условий заключенного договора аренды:

Кухонное помещение не используется по назначению, по договору. В договоре безвозмездного пользования неточно указаны даты, малое количество, кз. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, т. к. в соответствии с пред.

составленным инвентаризационным актом от 10.12.2010 г.
глас. комм. № 30а(1), 31(2), 32(3), 33(4), 34(5),
34а(5), 36(7), 37(8), 38а(9), 38(9), 39(10),
40(11), 41(12), 41а(12), 47(18), 48(19), 48а(19),
49(20), 49а(20). Кроме того, имеются и неоплаченные
указания в досоваре безформенного илвго-
данн. ооо. Описи, пог. Соловья шкоч
жизне сбережений глас. комм. № 42(13), S=137,5
без правых оснований

7

4. Состояние помещения при визуальном осмотре:

7

С актом ознакомлены: представитель МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11»

и. о. директора Н. В. Тресвицкий

(Ф.И.О., должность, подпись)

Ф.И.О., подпись составившего акт

Т.Н. Кочетова

Ф.И.О., подписи принимавших участие в проверке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Муниципальное казенное учреждение
«Управление казной города Ростова-на-Дону»

ул. Большая Садовая, 78,
г. Ростов-на-Дону, 344002,
e-mail: fond_rostov@mail.ru
т.: 240-24-71, 240-81-55

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА

На основании статей №№ 307.1, 309, 420 Гражданского Кодекса РФ, Решений Ростовской – на – Дону городской Думы от 21.06.2011 № 123 «О принятии «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ростова – на – Дону» и от 26.04.2011 № 100 «О принятии Положения «О порядке передачи в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности города Ростова – на – Дону», составлен акт:

Т.Н. Кочетовой – ведущим специалистом отдела взаимодействия, инвентаризации и контроля за использованием муниципального имущества Муниципальное казенное учреждение «Управление казной города Ростова-на-Дону»

(Ф.И.О., должность лица, составившего акт)

с участием

(Ф.И.О., должность лица, принимавшего участие в проверке)

в присутствии представителя МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» —

и.о. директора Н. В. Турецкого

(Ф.И.О., должность присутствующих лиц)

Дата 27.10.2016 произвел проверку объекта муниципальной собственности

по адресу: ул. Верхнепольная, 8, лит. АА1А2А3

площадью 4226,40 расположенного в (на): отдельно стоящее

(подвал, цоколь, этаж)

на праве оперативного управления за МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11»

(договора/распоряжения/свидетельства о гос. регистрации права ОУ/ МП)

договор № _____ от _____ сроком действия до _____

для использования под ссылка

договор оформлен с _____

(наименование организации)

Проверкой установлено:

1. Вход в осуществляется: с главного/не с главного фасада: отдельный/общий

(ненужное вычеркнуть)

2. Наличие видов благоустройства: электроосвещение, отопление, хол./гор. водоснабжение, канализация

(ненужное вычеркнуть)

3. Фактический порядок использования (пользователь, осуществляемая деятельность, наличие/отсутствие нарушений условий заключенного договора аренды:

сыроежки в полном объеме используются правообладателем под мифей. В помещении неси сантех. работы переоборудован!

3-й этаж: усановлен перепорки в коридоре
к. № 7
4-й этаж: усановлен перепорки в коридоре
к. № 6

2

4. Состояние помещения при визуальном осмотре: высокая влажность
наиболее заметно в 2011

С актом ознакомлены: представитель МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» -

и. о. директора Н. В. Шкельников

(Ф.И.О., должность, подпись)

Ф.И.О., подпись составившего акт

Т.Н. Кочетова

Ф.И.О., подписи принимавших участие в проверке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Муниципальное казенное учреждение
«Управление казной города Ростова-на-Дону»

ул. Большая Садовая, 78,
г. Ростов-на-Дону, 344002,
e-mail: fond_rostov@mail.ru
т.: 240-24-71, 240-81-55

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА

На основании статей №№ 307.1, 309, 420 Гражданского Кодекса РФ, Решений Ростовской – на – Дону городской Думы от 21.06.2011 № 123 «О принятии «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ростова – на – Дону» и от 26.04.2011 № 100 «О принятии Положения «О порядке передачи в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности города Ростова – на – Дону», составлен акт:

Т.Н. Кочетовой – ведущим специалистом отдела взаимодействия, инвентаризации и контроля за использованием муниципального имущества Муниципальное казенное учреждение «Управление казной города Ростова-на-Дону»

(Ф.И.О., должность лица, составившего акт)

с участием

(Ф.И.О., должность лица, принимавшего участие в проверке)

в присутствии представителя МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11»

И. О. Регенсбург Н. В. Юрсева-Савельева

(Ф.И.О., должность присутствующих лиц)

Дата 27.10.2016 произвел проверку объекта муниципальной собственности

по адресу: ул. Верхнеольная, 8, лит. АА1А2А3

площадью 44,40 расположенного в (на): 1-й этаж

(подвал, цоколь, этаж)

на условиях договора безвозмездного пользования

(договора/распоряжения/свидетельства о гос. регистрации права ОУ/ МП)

договор № 7 от 08.02.2012 сроком действия до бессрочный

для использования под размещение медицинского пункта по оказанию лечебно-профилактической помощи

договор оформлен с МБУЗ «Детская городская больница № 1 города Ростова-на-Дону»

(наименование организации)

Проверкой установлено:

1. Вход в осуществляется: с главного/не с главного фасада: отдельный/общий


(ненужное вычеркнуть)

2. Наличие видов благоустройства: электроосвещение, отопление, хол./гор. водоснабжение, канализация


(ненужное вычеркнуть)

3. Фактический порядок использования (пользователь, осуществляемая деятельность, наличие/отсутствие нарушений условий заключенного договора аренды:

используется по назначению, без нарушений



4. Состояние помещения при визуальном осмотре:



С актом ознакомлены: представитель МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11»


и.о. директора Н.В. Жуковской

(Ф.И.О., должность, подпись)

Ф.И.О., подпись составившего акт

Т.Н. Кочетова

Ф.И.О., подписи принимавших участие в проверке



Российская Федерация
Ростовская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Ростова-на-Дону
Муниципальное казенное учреждение
«Управление казной города Ростова-на-Дону»
344002, г. Ростов-на-Дону
ул. Большая Садовая, 78
Тел./факс: 240-90-88
ОГРН 1026103283491
ИНН/КПП 6152000743/ 616401001
e-mail: fond_rostov@mail.ru

01.11.2016 № УКР - 282

На № _____ от _____

Директору МАОУ
города Ростова-на-Дону
«Лицей № 11»
В.О. Потатуйевой

ул. Верхненольная, 8
г. Ростов-на-Дону, 344019

Уважаемая Валентина Олеговна!

В соответствии с распоряжением Муниципального казенного учреждения «Управление казной города Ростова-на-Дону» от 03.10.2016 № 8 учреждением проведена проверка использования муниципального нежилого фонда, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 11».

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

№ п/п	Адрес	Нарушение
1	Верхненольная, 8, лит. АА1А2А3	В помещении школы выполнена перепланировка: 3-й этаж - установлена перегородка в коридоре комната № 7; 4-й этаж - установлена перегородка в коридоре комната № 6; В экспликации технического паспорта (от 10.12.2010) пропущена комната № 35(6).
2	Верхненольная, 8, лит. АА1А2А3	При заключении договора безвозмездного пользования от 09.01.2014 № 100 с ООО «Оптима» была неточно указана нумерация комнат. В договоре числятся комнаты: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, площадью 164,20 кв.м, фактически это комнаты со следующей нумерацией: комнаты № 30а(1), 31(2), 32(3), 33(4), 34(5), 34а(5), 35(6), 36(7), 37(8), 38(9), 38а(9), 39(10), 40(11), 41(12), 41а(12), 47(18), 48(19), 48а(19), 49(20), 49а(20), площадью 164,20 кв.м. Также ООО «Оптима» использует комнату № 42(13), площадью 137,9 кв.м без правовых оснований

Прошу Вас в срок до 05.12.2016 принять меры по приведению в соответствие данных технической инвентаризации фактической планировке помещений с целью дальнейшего внесения изменений в сведения ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним в части права муниципальной собственности и права оперативного управления.

На основании Решения Ростовской-на-Дону Думы от 21.06.2011 № 123 «О принятии «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону» предлагаю Вам привести в соответствие порядок пользования нежилым помещением муниципальной собственности ООО «Оптима».


Информацию о результатах проведенной работы прошу представить в МКУ «Управление казной города Ростова-на-Дону» в письменном виде в указанный срок.

Директор МКУ «Управление казной
города Ростова-на-Дону»



В.А. Фирсов

Татьяна Николаевна Кочетова
(863) 240 81 55



31.10.2016
Е.З.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ЛИЦЕЙ №11»

344019, Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону
ул. Верхненькая, 8
ОГРН 1026104147299
ИНН\КПП 6167021030\616701001

тел. (863) 251-54-54
факс (863) 251-52-01
e-mail licey@sch11.ru

Исх. № 488 от 02.12.2016г.
На. № 282 от 01.11.2016г.

Директору
МКУ «Управление казной
города Ростова-на-Дону»
В.А. Фирсову

На Ваше письмо № 282 от 01.11.2016г. «О проведении проверки использования муниципального жилого фонда, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ г. Ростова-на-Дону МАОУ «Лицей № 11»» сообщаем следующее.

Нарушения, установленные в ходе проверки устранены, а именно:

П.1. – в технический паспорт лица внесены данные о перегородках в коридорах 3-го и 4-го этажей (комната № 6, № 7); в экспликацию внесена пропущенная комната № 35(6).

Копия технического паспорта (от 22.11.2016г.) прилагается.

П.2 – при заключении договора безвозмездного пользования (на 2017г.) с ООО «Оптима» внесена уточненная информация по нумерации комнат, площадью 164.20 кв.м. (в соответствии с нумерацией, указанной в техническом паспорте); также в договор внесены данные об использовании комнаты № 42(13), площадью 137.9 кв.м.

Директор МАОУ «Лицей № 11»



Потатуева В.О.